

היתר מספר 116153 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

אי.אפ.אס הנדסה בע"מ

מושב עין ורד, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

בטיחות אש בבניינים: מדפי עשן

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 1001 חלק 4 מהדורה נובמבר 2015

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2023


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ. 515441137

תחילת תוקף היתר: 31/01/2023

עמוד 1 מתוך 3



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 116153

מפעל: אי.אפ.אס הנדסה בע"מ

מצרכים: בטיחות אש בבניינים: מדפי עשן

דגמים:

.1

מדף עשן

דגם: EFS-S-1

דרגת דליפה: Class 1

ספיקת אוויר: 2000 FPM

לחץ: 4.0 in. WC

טמפ' מקסימלית: 350F (176C)

מנגנון הפעלה: מנוע פנימי / חיצוני / קפיץ

מידות:

שדה מינמלי: גובה: 15 ס"מ, רוחב: 15 ס"מ, התקנה בכיוון: אופקי ואנכי

שדה מקסימלי: גובה: 122 ס"מ, רוחב: 91 ס"מ, התקנה בכיוון: אופקי ואנכי

מכלול: גובה: 243 ס"מ, רוחב: 367 ס"מ, התקנה בכיוון: אופקי ואנכי



תוקף ההיתר עד יום 31/12/2023


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 515441137

תחילת תוקף היתר: 31/01/2023

עמוד 2 מתוך 3



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 116153

מפעל: אי.אפ.אס הנדסה בע"מ

מצרכים: בטיחות אש בבניינים: מדפי עשן

2.

מדף אש עשן משולב

דגם: EFS-FS-1.5-1

דרגת עמידות באש: 1.5 שעות

דרגת דליפה: Class 1

ספיקת אוויר: 2000 FPM

לחץ: 4.0 IN. WC

טמפ' מקסימלית: 350F (176C)

מנגנון הפעלה: מנוע פנימי / חיצוני / קפיץ

מידות:

שדה מינמלי: גובה: 15 ס"מ, רוחב: 15 ס"מ, התקנה בכיוון: אופקי ואנכי

שדה מקסימלי: גובה: 122 ס"מ, רוחב: 91 ס"מ, התקנה בכיוון: אופקי ואנכי

מכלול: גובה: 243 ס"מ, רוחב: 367 ס"מ, התקנה בכיוון: אופקי ואנכי

3.

מדף אש עשן משולב

דגם: EFS-FS-3-1

דרגת עמידות באש: 3 שעות

דרגת דליפה: Class 1

ספיקת אוויר: 2000 FPM

לחץ: 4.0 IN. WC

טמפ' מקסימלית: 350F (176C)

מנגנון הפעלה: מנוע פנימי / חיצוני / קפיץ

מידות:

שדה מינמלי: גובה: 15 ס"מ, רוחב: 15 ס"מ, התקנה בכיוון: אופקי ואנכי

שדה מקסימלי: גובה: 122 ס"מ, רוחב: 91 ס"מ, התקנה בכיוון: אופקי ואנכי

מכלול: גובה: 243 ס"מ, רוחב: 183 ס"מ, התקנה בכיוון: אופקי ואנכי

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2023


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.נ. 515441137

תחילת תוקף היתר: 31/01/2023

עמוד 3 מתוך 3



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701